



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ЕФРЕМОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Гоголя, 17, г. Ефремов,
Тульская область, Россия, 301840

17.11.2022 № 7-06-2022

Директору
МКДОУ «Детский сад № 10
общеразвивающего вида»

ул. Лермонтова, д. 3а, г. Ефремов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Ефремовской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской Федерации, проведена проверка требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Согласно ст. 34 указанного закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу ст. 1 данного закона к нормативным документам по пожарной безопасности отнесены национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу п. 27 «г» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1497 (далее «Правила противопожарного режима в РФ») при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

Согласно п. 35 «а», «д» запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

В МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида» выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- допущена фиксация в открытом положении самозакрывающихся дверей лестничной клети («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, п. 27 «г»);

- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении подвала («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 35 «а»);

- допущено использование нестандартного (самодельного) электрического удлинителя для питания электроприборов в методическом кабинете («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 35 «д»).

Выявленные нарушения несут реальную угрозу жизни и здоровью людей, так как учреждение относится к объектам массового пребывания.

Указанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможны в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства учреждения за их исполнением, недостаточным знанием требований закона со стороны должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.

2. Принять конкретные меры к устраниению допущенных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий приказов о дисциплинарном взыскании.

Представление прошу рассмотреть с участием представителя Ефремовской межрайпрокуратуры. О времени рассмотрения представления прошу предварительно сообщить в Ефремовскую межрайпрокуратуру.

Заместитель межрайпрокурора
советник юстиции

Е.Н. Буланова